

**Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu**

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych

Znak pisma: RB.16.37.p1.2023

Czarny Dunajec 03.01.2023r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: **znak sprawy: RB.271.36.2022 - Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu**

Zamawiający – Miasto i Gmina Czarny Dunajec, prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego:

Zapytanie nr 1

Zamawiający nie podaje żadnych minimalnych parametrów technicznych dla nawierzchni poliuretanowej typu SANDWICH, mając na względzie zaproponowanie nawierzchni o jak najlepszych właściwościach jakościowych oraz technicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wymagań technicznych dla nawierzchni poliuretanowej typu SANDWICH na podbudowie betonowej na następujące minimalne parametry:

Grubość całkowita [mm]: min. 13 mm
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]: 0.65 – 0.68 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu [%]: 42% - 45%
Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%]: 36 – 38 %
Odkształcenie pionowe (23 st. C) [mm]: 1.8 – 2,1 mm
Tarcie TRRL: 50 – 52

Ponadto, czy w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz posiadanych przez niego wymaganych cech i parametrów, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców-oferentów przedłożenia następujących środków dowodowych wraz z ofertą:

1. Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
2. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu
3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone i wymagane przez IAAF parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry.
4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
7. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
8. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
9. Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.
10. Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,

**Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu**

11. Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.

Uzasadnienie: Wskazujemy, że wymóg przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert. Tylko weryfikacja oferowanych produktów na etapie składania ofert pozwoli na jednoznaczną ocenę, czy wykonawcy oferują produkty spełniające wymogi Zamawiającego i czy na tej podstawie dokonali kalkulacji swojej oferty, czy też oferują produkty o niskiej jakości niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Odpowiednia weryfikacja oferowanych rozwiązań stanowi rękojmię dostarczenia do realizacji zamówienia materiałów na poziomie założonym przez Zamawiającego, co ma istotny wpływ na realizację zamówienia i uniknięcie problemów pogorszonej jakości w stosunku do określonej w trakcie użytkowania obiektu. Pragniemy dodatkowo zwrócić uwagę, że zgodnie z Art. 107 ust. 1 Pzp, przedmiotowe środki dowodowe składane są wraz z ofertą. Zamawiający nie może przenieść tego obowiązku na późniejszy etap postępowania.

Odpowiedź zamawiającego:

Nawierzchnia musi spełniać parametry:

cecha produktu	wielkość
Całkowita grubość systemu	13-14 mm
Redukcja siły w temp. 23° C	36-38 %
Odształcenie pionowe w temp. 23° C	1,9 – 2,1 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	0,67 - 0,8 MPa
Wydłużenie względne przy rozciąganiu	43-58 %
Tarcie TRLL	52-59

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni poliuretanowej Zamawiający na etapie realizacji zamówienia będzie żądał niżej podanych dokumentów:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań ekologicznych i prozdrowotnych :

1. Raport z badań oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH w kategorii 1.
2. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;

Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych:

1. Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
2. Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;
3. Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;
4. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;
5. Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta oraz potwierdzającą jej technologię wykonania;
6. Autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydaną wykonawcy i dotyczącą przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;



Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu

BURMISTRZ

Marcin Ratułowki

opr. P.Z.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.czarny-dunajec.pl
w dziale zamówienia publiczne: <https://czarny-dunajec.pl/gmina/ogloszenia-urzedowe/zamowienia-publiczne>