

**Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu**

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych

Znak pisma: RB.16.37.p102.2022

Czarny Dunajec 25.11.2022r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: **znak sprawy: RB.271.23.2022 - Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu**

Zamawiający - Gmina Czarny Dunajec, prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego:

Zapytanie nr 2

W zamieszczonej dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia nie wskazano wymaganych parametrów nawierzchni poliuretanowej na bieżnię. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o minimalne parametry i zestaw dokumentów jakie powinna posiadać oferowana nawierzchnia sportowa typu Sandwich, gdyż tylko w ten sposób Zamawiający ma szansę otrzymać produkt, który spełni wymogi technologiczne i użytkowe a wykonany obiekt będzie odpowiadał oczekiwaniom przyszłych użytkowników.

Odpowiedź zamawiającego:

Nawierzchnia musi spełniać parametry:

cecha produktu	wielkość
Całkowita grubość systemu	13-14 mm
Redukcja siły w temp. 23° C	36-38 %
Odształcenie pionowe w temp. 23° C	1,9 – 2,1 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	0,67 - 0,8 MPa
Wydłużenie względne przy rozciąganiu	43-58 %
Tarcie TRLL	52-59

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni poliuretanowej Zamawiający na etapie realizacji zamówienia będzie żądał niżej podanych dokumentów:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań ekologicznych i prozdrowotnych :

1. Raport z badań oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH w kategorii 1.
2. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;

Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych:

1. Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
2. Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;



Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu

3. Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;
4. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;
5. Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta oraz potwierdzającą jej technologię wykonania;
6. Autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydaną wykonawcy i dotyczącą przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

WÓJT
Marcin Ratułowski
.....

opr. P.Z.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.czarny-dunajec.pl
w dziale zamówienia publiczne: <https://czarny-dunajec.pl/gmina/ogloszenia-urzedowe/zamowienia-publiczne/aktualne/obsługa-geodezyjna-gminy-czarny-dunajec-w-roku-2022>